


Внимание! Надежность и долговечность изделия обеспечивается не только качеством самого изделия, но и соблюдением режимов и условий эксплуатации, поэтому выполнение требований данного документа является обязательным.

Устройство сопряжения объектовое беспроводного канала связи GSM «Лунь-27С»

Руководство по эксплуатации

 <p>Украина ООО «Охрана и безопасность»</p>	Таблица совместимости продукции		
	Устройство GSM	«Лунь-27С»	Версия
	ППКОП	DSC, Paradox	Версия
	Программа для программирования устройства	«Конфигуратор 11»	Версия
	Пульт централизованного наблюдения	«Орлан»	Версия

Оглавление

1. Назначение.....	3
2. Указания мер безопасности.....	3
3. Технические характеристики.....	3
4. Выбор извещателей.....	4
5. Внешний вид и назначение клемм.....	4
6. Требования к источнику питания.....	6
7. Особенности работы.....	6
7.1. Выбор режима работы.....	6
7.1.1. Работа с ПЦН «Орлан».....	7
7.1.2. Автономная работа с «Phoenix-Web».....	7
7.1.3. Автономная работа по SMS.....	8
7.1.4. Обзвон владельцев.....	8
7.2. Особенности отправки сообщений и тестирования.....	9
7.3. Группы.....	10
7.4. Программируемые выходы.....	11
7.5. Управление с мобильного телефона.....	12
8. Индикация состояния.....	13
9. Использование канала связи WiFi.....	14
10. Установка и подключение.....	15
10.1. Внешняя антенна.....	15
10.2. Подготовка к установке.....	15
10.3. Установка изделия.....	15
10.4. Особенности взаимодействия с ППКО.....	17
10.4.1. DSC.....	17
10.4.2. Paradox.....	18
11. Конфигурирование УСО.....	19
12. Обновление встроенного ПО.....	19
13. Организация удаленного управления.....	19
14. Техническое обслуживание.....	20
15. Условия эксплуатации.....	20
16. Хранение.....	20
17. Транспортирование.....	20
18. Утилизация.....	20
19. Приложение 1. Типы шлейфов.....	21
20. Приложение 2. Схемы подключения.....	22
21. Приложение 3. Положение о гарантийном обслуживании.....	23

1. Назначение

Устройство сопряжения объективное (УСО) «Лунь-27С» предназначено для передачи извещений о состоянии, тревожных событиях и предупреждения о неисправностях приборов приемно-контрольных охранных (ППКО) на пульт централизованного наблюдения (ПЦН) беспроводного канала связи GSM «Орлан», работающий под управлением программного обеспечения (ПО) «Phoenix-4».

Все события, формируемые ППКО, передаются на ПЦН «Орлан», используя УСО вместо телефонной линии.

УСО поддерживает совместную работу с ППКО следующих типов (таблица 1):

Таблица 1. Типы поддерживаемых ППКО

Тип ППКО	DSC	Paradox
Параметры ППКО	PC5020, PC1864, PC1616, PC1565, PC585	EVO48, SP4000, SP5500, SP7000
Количество поддерживаемых шлейфов ППКО	64	48
Количество поддерживаемых групп ППКО	8	4

Внимание! Прибор НЕ оснащен встроенными камерами, микрофонами, устройствами и блоками для скрытой видео и аудио записи.

2. Указания мер безопасности

К монтажу, текущему обслуживанию и ремонту изделия допускается персонал, изучивший устройство ППКОП, прошедший инструктаж по технике безопасности и имеющий допуск к работе с электроустановками до 1000В.

При монтаже, наладке и эксплуатации изделия необходимо соблюдать требования ГОСТ12.3.019-80, СНиП 3.05.06-85, ДБН В.2.5-56:2010.

Внимание! Изделие не имеет открытых токоведущих частей, представляющих опасность поражения электрическим током человека.

3. Технические характеристики

УСО «Лунь-27С» имеет следующие технические характеристики (таблица 2):

Таблица 2. Основные технические параметры ППКОП «Лунь-27С»

Наименование параметра	Значение
Количество собственных проводных шлейфов	2
Сопротивление оконечного резистора собственного шлейфа, кОм	2,0±5%
Размер собственной очереди событий	128
Количество собственных выходов	2
Шифрование данных	AES128
Ток потребления в режиме передачи сообщения, не более, мА	90
Ток потребления платы изделия в дежурном режиме, не более, мА	65
Диапазон допустимого напряжения источника питания постоянного тока при уровне пульсаций не более 150мВ, В	10...14
Диапазон рабочих температур (при относительной влажности 80 %, без конденсации), °С	от -5 до +40

4. Выбор извещателей

УСО «Лунь-27С» допускает подключение в собственные проводные шлейфы любых извещателей, имеющих нормально-разомкнутые либо нормально-замкнутые контакты по двухпроводной схеме подключения, которые не требуют питания. Возможные схемы подключения извещателей изображены в разделе 19.

5. Внешний вид и назначение клемм

УСО выполнен в пластиковом корпусе (рисунок 1), с элементами индикации на лицевой стороне. На обратной стороне расположено отверстие для ввода проводов внешних цепей.




Рисунок 1. Корпус УСО

Внешний вид платы УСО и назначение отдельных элементов представлены на рисунке 2, а габаритные и присоединительные размеры печатной платы УСО – на рисунке 3. Максимальная высота элементов на плате УСО – 16мм.

УСО следует устанавливать в непосредственной близости от ППКО – рекомендуется устанавливать вплотную к ППКО (например, крепить к корпусу ППКО). Допускается установка платы УСО без собственного корпуса – в одном корпусе с ППКО (при наличии в нем свободного места, обеспечения нормального теплового режима в соответствии с разделом 15) и обеспечения работы сети GSM – раздел 10.1).




Рисунок 2. Внешний вид и конструкция платы УСО




Рисунок 3. Габаритные и присоединительные размеры платы УСО

На плате УСО расположены следующие клеммы (таблица 3):

Таблица 3. Назначение клемм на плате УСО

Маркировка клеммы	Назначение
Z1, Z2*	Подключение собственных зон 1, 2
CLK, DATA	Подключение к линиям ППКО – YEL и GRN соответственно
PM1, PM2	Программируемые выходы (–) типа «Открытый коллектор»
GND	Общий контакт (–) УСО
+12F	Выход (+) для подключения выносного светодиода с ограничением тока КЗ

* – возможно применение многожильного кабеля сечением не менее 0,2мм², например, ALARM 6x0.22.

6. Требования к источнику питания

Источник питания изделия должен удовлетворять требования ДСТУ EN54-4 со следующими параметрами:

- выходное напряжение – (10...14)В постоянного тока.
- максимальный ток нагрузки – не менее 0,7А.

Источник питания должен иметь в своем составе резервный источник питания – аккумулятор (АКБ) с номинальным напряжением 12В с зарядным устройством, соответствующим требованиям ДСТУ EN54-4 и обеспечивать бесперебойное питание изделия при пропадании основного питания.

Для питания УСО допускается использовать выход ППКО для питания внешних устройств при условии обеспечения стабильного напряжения и тока, указанных в таблице 2.

7. Особенности работы

УСО используется в качестве коммуникатора, передающего данные между ППКО и ПЦН по каналам GSM связи или WiFi, а также устройства для дистанционного управления основными функциями ППКО. Конструкция УСО предусматривает использование одной или двух SIM-карт (обычно разных операторов мобильной связи) с возможностью работы по каналам GPRS или Voice (голосовой канал, данные передаются тональными посылками) по каждой из них.

Каждое событие, передаваемое по каналу связи подтверждается на приемной стороне специальным сообщением-квитанцией. Контроль наличия связи УСО с ПЦН осуществляется передачей регулярных тестовых посылок с заданным периодом.

Возможны несколько алгоритмов работы УСО «Лунь-27С» в сети GSM в зависимости от используемых каналов связи. Можно выбирать количество операторов мобильной связи (1 или 2), каналы передачи (только GPRS, только Voice, оба канала GPRS + Voice). Порядок использования отдельных каналов связи задается приоритетом SIM-карт. В пределах одной карты GPRS-канал связи обладает более высоким приоритетом по отношению к каналу Voice.

Все параметры, в том числе приоритеты каналов, конфигурируются программой «Конфигуратор 11».

Внимание! УСО «Лунь-27С» поддерживает удаленное управление по каналам GPRS и Voice. Список доступных команд автоматически определяется ПО «Феникс-4» в зависимости от текущего канала связи.

7.1. Выбор режима работы

ППКОП обеспечивает передачу событий и тестовых сообщений как на ПЦН охранной компании, так и автономную работу. В последнем случае информация передается в пользовательский центр наблюдения «**Phoenix-Web**» (страница зарегистрированного пользователя на сайте в сети Интернет) или посредством коротких текстовых сообщений (**SMS**) на мобильные телефоны пользователей (режим работы без ПЦН).

Выбор режима работы осуществляется при конфигурировании ППКОП в программе «Конфигуратор 11» на закладке «**ПЦН**» – используется нужное значение из выпадающего списка «**Режим работы**» (рисунок 4). В зависимости от конфигурации, передача событий на ПЦН может дублироваться отправкой SMS, а также сопровождаться обзвоном владельцев (по выбранным заранее номерам телефонов, аналогично описанному в разделах 7.1.3, 7.1.4).

7.1.1. Работа с ПЦН «Орлан»

Значение «**Феникс – ПЦН**» означает переключение на работу с пультом централизованного наблюдения охранной компании (режим по умолчанию, используется ПЦН «**Орлан**»). Все события передаются на пульт охранной компании с соответствующим обслуживанием и под контролем ПО «**Phoenix-4**».

Для записи корректной даты и времени в передаваемые на ПЦН события следует **включить синхронизацию времени по ПЦН** и установить **смещение часового пояса относительно ПЦН** в конфигурации ППКОП, а также установить флажок «**Синхронизировать время на приборах с ПЦН**» в настройках ПО Центр Управления «Phoenix 4».

Если для управления ППКОП планируется использование приложения «Мобильная клавиатура», то IP-адрес и порт сервера в приложении сообщает охранная компания.

7.1.2. Автономная работа с «Phoenix-Web»

Для работы с пользовательским центром наблюдения «**Phoenix-Web**» выберите значение «**Web**». При этом события передаются в пользовательский центр наблюдения и отображаются на странице зарегистрированного пользователя на сайте в сети Интернет. Только зарегистрированный пользователь может просматривать события, настраивать прибор, зоны, события принадлежащей ему охранной системы (в том числе для нескольких объектов).

Использование режима «Phoenix-Web» не предусматривает обслуживания в охранной компании! Это автономный режим (в том числе для нескольких объектов) с удобным сетевым интерфейсом!

Для режима «**Phoenix-Web**» используется IP-адрес *orlan.ua* и порт **8090** на закладке «**GPRS**» каждой из SIM-карт с доступом через *открытую* сеть Интернет.

Для последующей настройки приема событий от ППКОП на странице пользовательского центра наблюдения «Phoenix-Web» понадобится информация, содержащаяся в поле «**IMEI**» (рисунок 4) – нажмите кнопку «**Считать IMEI**» и запишите появившийся номер.

Web-доступ осуществляется в любом браузере, страница доступа – www.orlan.ua. Для входа необходимо указать адрес электронной почты (**E-mail**) и пароль (**password**) – если их нет, то следует заранее зарегистрировать почтовый ящик в сети Интернет, а затем зарегистрироваться на сайте сервиса www.orlan.ua. Адрес электронной почты также будет использован для активации аккаунта – нужно перейти по ссылке, указанной в присылаемом письме.

Настройки и работа с пользовательским центром наблюдения описаны во встроенной помощи, доступной после входа на страницу – кнопка «**?**» либо в документе «**Phoenix-web_UserManual**», доступном для загрузки с сайта www.p-sec.eu.

Каждый зарегистрированный пользователь получает доступ только к принадлежащим ему объектам и может просматривать/редактировать данные только этих объектов.

Для записи корректной даты и времени в передаваемые события следует **включить синхронизацию времени через сервер SNTP** и установить **часовой пояс** в конфигурации ППКОП.

В приложении «Мобильная клавиатура» следует указать IP-адрес сервера *orlan.ua* и порт **8082**.

7.1.3. Автономная работа по SMS

Для работы в автономном режиме по SMS, выберите значение **«SMS»** (рисунок 4). При этом события и тестовые послышки будут отправляться в виде SMS сообщений на заранее указанные номера мобильных телефонов. Прибор передает SMS с той SIM-карты, которая имеет старший приоритет, а в случае невозможности отправки сообщений с нее – использует вторую SIM-карту. Установите параметры **«Период теста для SMS»** и **«Нижний предел баланса SMS»**, а на закладке **«SMS/Обзвон»** задайте **номера мобильных телефонов** и **типы событий** для каждого из них. На закладке **«ПЦН»** включите нужные SIM-карты, тип канала можно не включать.

Параметр **«Нижний предел баланса SMS»** устанавливается для получения предупреждения об исчерпании баланса SIM-карты. После передачи любого SMS владельцу, ППКОП запрашивает состояние счета SIM-карты. При его уменьшении ниже предела, указанного параметром **«Контроль баланса SIM»**, прибор отправляет следующее сообщение (пример остатка на счету 19.75):

«Low SIM balance = 19.75»

Повторное напоминание не отправляется до тех пор, пока счет не будет пополнен выше заданного предельного значения.

Для контроля состояния баланса следует правильно указать параметр **«Запрос для проверки баланса»** для каждой из используемых SIM-карт в виде кода USSD-запроса.

Замечание: Чтобы узнать правильный код запроса следует обратиться к оператору мобильной связи (например, на сайте оператора в сети Интернет).

Пример кода USSD-запроса для оператора Киевстар (Украина): **★111#**

Если код USSD-запроса не указан или указан неверно или не удастся проверить баланс, то ППКОП однократно присылает SMS с предупреждением:

«Can't check SIM balance (USSD-query is not valid?)»

SMS **всегда** рассылаются на номера телефонов с установленным флажком **«SMS»**, во всех режимах работы ППКОП.

Для записи корректной даты и времени в передаваемые события следует **включить синхронизацию времени через сервер SNTP** и установить **часовой пояс** в конфигурации ППКОП.

Приложение **«Мобильная клавиатура»** в режиме SMS не может использоваться.

7.1.4. Обзвон владельцев

Если установлен флажок **«Обзвон»** (вкладка **«SMS/Обзвон»**), то ППКОП **всегда** выполняет звонок на соответствующие номера телефонов, чтобы привлечь внимание пользователя. Отвечать на звонок не нужно. Если установлен флажок **«Только по тревоге»**, то звонок выполняется **только для тревожных событий**. Звонки по тревожным событиям сопровождаются звуковым сообщением **«Alarm»** при поднятии трубки телефона.

При последовательном возникновении нескольких тревожных событий по любой из зон, звонок будет осуществляться только на те события, между которыми прошло более 5 минут.

В режиме «SMS» звонок выполняется после передачи SMS по всем событиям в очереди с применением фильтров. **В остальных режимах** работы звонок выполняется без учета фильтров. Для выполнения обзвона следует включить голосовой канал для используемой SIM-карты.

Замечание: Звонок владельцу может быть пропущен в случае проблем в сети мобильной связи (например, когда сеть занята).

7.2. Особенности отправки сообщений и тестирования

При возникновении события в ППКО, УСО пытается передать его на ПЦН в соответствии с установленной конфигурацией каналов передачи и их приоритетов, начиная с канала с высшим приоритетом и заканчивая каналом с низшим приоритетом (рисунок 4).

Каждый используемый канал связи в УСО «Лунь-27С» тестируется независимо от другого. Для каждого канала указывается свой интервал периодического тестирования, в соответствии с которым именно по этому каналу на ПЦН передается тестовое сообщение. Это – основной алгоритм формирования и передачи тестов на ПЦН. Он может работать с любой комбинацией включения каналов связи.

Если включены оба канала связи для одной SIM-карты, то тестирование по каналу Voice не производится до тех пор, пока работоспособным остается канал GPRS.

В случае возникновения нового события во время передачи теста, событие передается по тому же каналу, что и тестовое сообщение. Если же событие возникло после успешного завершения передачи теста (т.е. получена квитанция от ПЦН об успешной доставке), то это новое событие передается в соответствии с установленными приоритетами каналов.

При невозможности передачи событий на ПЦН ни по одному из каналов, они накапливаются в очереди событий до того момента, пока передача снова станет возможной. При переполнении очереди событий, последним событием записывается событие «**Очередь событий переполнена**». Последующие события не попадут в очередь до тех пор, пока очередь не очистится (полностью или частично).

При необходимости может быть использован альтернативный алгоритм передачи тестов. Этот алгоритм работает только с двумя включенными SIM-картами.




Рисунок 4. Настройка параметров ПЦН

В этом алгоритме SIM-карта №1 всегда имеет наивысший приоритет (она – основная для передачи событий) и можно выбрать одно из двух **правил перебора каналов** для передачи данных – GPRS1-Voice1-GPRS2-Voice2 или GPRS1-GPRS2-Voice2-Voice1 (цифры указывают номер SIM-карты).

Для тестов основной SIM-карты используются периоды, заданные параметрами «**Период отправки тестов**» по голосовому и по GPRS каналу соответственно и указанные в столбце «SIM1».

SIM-карта №2 является резервной и в нормальном режиме работы (когда все каналы связи работают) используется только для передачи тестов к ПЦН, чтобы удостовериться в работоспособности SIM-карты и канала связи. Период тестов для резервной карты используется из параметра «**Период теста для неактивной SIM**».

Правило перебора каналов действует, если все установленные в конфигурации УСО попытки передачи очередного события или теста по текущему каналу связи окончились неудачей.

В этом случае УСО переключается на тот канал связи, который расположен следующим в списке перебора и пытается передать событие по нему. Если при этом произошло переключение на другую SIM-карту (например, SIM2) и передача была успешной, то УСО остается работать (передавать тревожные события) на этой карте и этом канале связи, а текущая SIM-карта становится активной с автоматическим переключением периода передачи тестов на заданные для текущей SIM-карты (т. е. из столбца SIM2 для вышеприведенного примера). Возврат на основную SIM-карту произойдет при первом успешном тесте неактивной SIM (теперь ею является SIM-карта №1 в этом примере) либо по параметру «**Таймаут возврата на основную SIM**» (в зависимости от того, что наступит раньше).

Данные всегда будут передаваться по основной SIM-карте, до тех пор, пока доступна связь по ней. В противном случае передача данных будет производиться по резервной SIM-карте до первого успешного теста основной SIM-карты или возврата на нее по тайм ауту.

Если установлен параметр «**Автоматически возвращаться на основную SIM**» и связь по обеим картам работает, то сразу после теста резервной карты производится переключение на основную SIM-карту для сокращения времени готовности к передаче событий.

7.3. Группы

При конфигурировании УСО помните, что собственные зоны коммуникатора относятся к 16 группе и имеют номера 255 (Z1) и 256 (Z2) – см. рисунок 5. Также следует установить тип зоны и тип линии для собственных зон.




Рисунок 5. Настройка собственных зон УСО

7.4. Программируемые выходы

УСО имеет два собственных выхода для подключения выносного светодиода или управления пользователем (или с ПЦН). Каждому собственному выходу при конфигурировании следует назначить свободный номер выхода ППКО в диапазоне 1...10.

Выносной светодиод следует подключать в соответствии с рисунком 8. Выносной светодиод отображает состояние выбранных в конфигурации УСО групп ППКО следующим образом:

- **Выключен** – ни одна из групп ППКО не находится в охране;
- **Мигает** – одна из групп ППКО поставлена в охрану и в текущий момент УСО пытается передать сообщение о постановке на ПЦН;
- **Светится** – одна из групп ППКО поставлена в охрану, сообщение об этом передано на ПЦН и получено подтверждение от ПЦН.

Если в охране находятся несколько групп ППКО (к которым относится этот выносной светодиод) и производится снятие одной группы (неполное снятие), то светодиод **выключается на ~30 секунд**, чтобы подтвердить операцию снятия, а затем **снова включается** для индикации состояния охраны остальных групп.

Если в охране уже находится хотя бы одна группа и ставится в охрану еще одна, то светодиод в момент постановки **выключается на ~0,5 секунды и снова включается**.

7.5. Управление с мобильного телефона

УСО поддерживает управление по звонку с мобильных телефонов пользователей и последующим вводом команд управления с клавиатуры мобильного телефона. Можно задать до 8 номеров мобильных телефонов, с которых разрешается управление. Номера задаются при помощи программы «Конфигуратор 11».

Номера необходимо заносить в международном формате, но **без знака «+»**, например, для Украины: **380671234567** (12 цифр); для РФ: **79011234567** (11 цифр).

Замечание: Для управления УСО с мобильного телефона необходимо **установить хотя бы одну активированную SIM-карту и включить для нее** голосовой канал (Voice) в конфигурации прибора.

Для управления с мобильного телефона необходимо:

1. Позвонить на номер УСО, он ответит на входящий звонок только с заранее запрограммированных номеров;
2. Набрать на клавиатуре мобильного телефона **<номер группы> ★ <команда> #** ;
3. Прослушать сигнал подтверждения от УСО;
4. При необходимости набрать другую команду аналогично пункту 2 или положить трубку.

Поддерживаемые **<команды>** удаленного управления:

- | | |
|----------|--|
| 1 | – Постановка под охрану; |
| 2 | – Снятие с охраны; |
| 3 | – Опрос состояния (под охраной – 1 короткий тоновый сигнал,
без охраны – 2 коротких тоновых сигнала); |
| 5 | – Снятие с охраны под принуждением; |
| 8 | – Постановка под охрану в режиме «Остаюсь дома»; |

Управление с мобильного телефона используется только в режиме работы с ПЦН «Орлан».

Выполнение команды подтверждается соответствующим звуковым сигналом:

- Успешное выполнение – длинный одиночный сигнал.
- Невозможность выполнения – серия из 5 коротких тоновых сигналов («трель»).

Если есть нарушенные зоны в группе, то группа не ставится в охрану, сообщая о невозможности выполнения звуковым сигналом «трель».

При попытке постановки/снятия в охрану «чужой» группы, в выполнении будет отказано с соответствующим звуковым сигналом «трель».

УСО будет оставаться на связи до:

- разрыва связи по команде с мобильного телефона хозяина;
- по тайм-ауту (бездействие) в течение 5 секунд;
- по глобальному тайм-ауту 30 сек. (максимальное время сеанса связи).

8. Индикация состояния

На плате УСО установлены четыре индикатора – см. рисунок 2.

MODE (Красный, HL1) – индикатор наличия еще **не переданных событий** в памяти УСО;

BUS (Желтый, HL4) – индикатор **обмена данными с ППКО**;

NETWORK (Синий, HL2) – индикатор **работы модема**;

SIM (Зеленый, HL3) – индикатор **работы на резервной SIM**.

Режимы работы **индикатора MODE (красный светодиод)**:

- **светится непрерывно** – УСО находится в режиме конфигурирования (как проводного, так и удаленного), либо в режиме обновления прошивки (как проводной, так и удаленной), а также при старте прибора (после включения);
 - **продолжительные вспышки с короткой паузой** – в памяти УСО имеются события, которые еще не переданы на ПЦН. Непосредственно во время сеанса связи индикатор **часто мигает**;
 - **короткие вспышки с длительной паузой** – все события уже переданы на ПЦН;
 - **не светится и не мигает** – УСО не сконфигурирован, либо отсутствует питание, либо УСО неисправен.
-

Режимы работы **индикатора BUS (желтый светодиод)**:

- **неярко мерцает** – в нормальном режиме работы УСО указывает на наличие обмена данными с ППКО;
 - **не светится** – связь с ППКО потеряна;
 - **мигает (1 раз в секунду)** – УСО режиме обновления его встроенного программного обеспечения.
-

Режимы работы **индикатора NETWORK (синий светодиод)**:

- **мигает с частотой ~3Гц** – GSM модем успешно зарегистрировался в сети GPRS;
 - **мигает с частотой ~2Гц** – GSM модем успешно зарегистрировался в сети GSM;
 - **мигает с частотой ~0,5Гц** – GSM модем в процессе регистрации в сети GSM;
 - **не светится и не мигает** – на GSM модем не подается питание или он неисправен.
-

Режимы **индикатора SIM (зеленый светодиод)**:

- **светится непрерывно** – в текущий момент УСО использует SIM-карту №2 для связи с ПЦН;
- **не светится** – для связи с ПЦН используется SIM-карта №1 или WiFi.

9. Использование канала связи WiFi

В качестве дополнительного канала связи с ПЦН может использоваться беспроводной канал связи WiFi. Связь по этому каналу обеспечивается дополнительным модулем «W25M».

Модуль «W25M» (рисунок 6) представляет собой устройство, подключаемое к плате УСО посредством встроенного разъема (без кабелей или проводов) и обеспечивающее двустороннюю связь по беспроводному каналу связи на частоте 2,4ГГц по протоколу 802.11 b/g/n. Передаваемая по каналу WiFi информация защищена в соответствии с WPA2 PSK.

УСО с модулем «W25M» подключается к заранее выбранной точке доступа WiFi и через нее к сети Интернет, что дает возможность передачи всех событий, тестов и сигналов управления к/от ПЦН по каналу связи «открытый Интернет».

Для подключения модуля используется разъем **X8 (Wi-Fi)** на плате УСО – см. рисунки 2, 7).




Рисунок 6. Модуль «W25M»



Рисунок 7. Установка WiFi модуля

10. Установка и подключение

10.1. Внешняя антенна

УСО «Лунь-27С» имеет встроенную GSM-антенну, поэтому перед установкой на объект необходимо произвести оценку уровня сигнала базовой станции на месте установки. Связь должна быть устойчивой, голос при разговоре по телефону должен быть без эха и искажений.

Если возникают проблемы с подбором места установки (низкое качество сигнала базовой станции), то есть возможность установить внешнюю антенну, подключив ее кабелем к разъему **X7** платы УСО (тип разъема MMCX, см. рисунок 2). В этом случае следует удалить резистор с маркировкой **R36**, аккуратно перекусив его острыми бокорезами – это отключит встроенную антенну УСО.

10.2. Подготовка к установке

Перед установкой изделия необходимо:

- Оценить уровень сигнала базовой станции на месте установки. Связь должна быть устойчивой, голос при разговоре по телефону должен быть без эха и искажений. При недостаточном уровне сигнала используйте внешнюю антенну (см. раздел 10.1);
- Разметить место для установки изделия на корпусе ППКП (ППКОП);
- Просверлить отверстие в корпусе ППКП диаметром ~ (12...14)мм для прокладки монтажных проводов, согласно рисунку 1 – напротив отверстия в корпусе УСО;
- Сконфигурировать ППКП (ППКОП) согласно инструкции изготовителя (см. раздел 10.4);
- Сконфигурировать УСО (см. раздел 11).

Внимание! Перед конфигурированием УСО и ПКП (ППКОП) обязательно отключайте их друг от друга во избежание выхода из строя одного из них!

10.3. Установка изделия

Установку изделия проводить в следующей последовательности:

1. Отключить питание от ППКП (ППКОП);
2. Отключить АКБ от ППКП (ППКОП);
3. Проложить провода к входам изделия и цепям питания. Провода входов изделия и цепей питания должны иметь двойную усиленную изоляцию, согласно ДСТУ 4113. В качестве кабеля для подключения входов изделия рекомендуется использовать кабель КМВВ, а в качестве силового – кабель ШВВП;
4. Закрепить основание корпуса изделия на корпусе ППКП (ППКОП) с помощью двухсторонней клейкой ленты 3М 4026, уже установленной на тыльной стороне корпуса изделия. Если клейкая лента не установлена на корпусе изделия, то установить ее самостоятельно, используя комплект поставки изделия. Для этого разрезать прилагаемую ленту на две равные части (длиной по ~50мм), снять защитную пленку с одной стороны каждого куска ленты и приклеить ленту на предварительно обезжиренную тыльную сторону корпуса изделия (см. рисунок 1). Далее обезжирить места будущего прилегания клейкой ленты к корпусу ППКП, снять с ленты защитную пленку (в двух местах) и установить изделие на место. Рекомендованная температура, при которой наиболее эффективно клеится лента – от +20°C до +40°C.
5. Присоединить провода к клеммам изделия в соответствии со схемами, изображенными на рисунках 8, 9 (в зависимости от типа присоединяемого ППКП);

6. При использовании сети мобильной связи для передачи данных на ПЦН – вставить SIM-карту в держатель;
7. При использовании канала связи WiFi – установить модуль «W25M» (раздел 9).
8. Подключить провода питания. Питание платы изделия рекомендуется подключать к выходу для питания внешних устройств ППКП (ППКОП). При отсутствии такого выхода – использовать для питания изделия АКБ (с напряжением 12В), входящий в состав ППКП (ППКОП);
9. Подключить АКБ к ППКП (ППКОП);
10. Включить питание ППКП (ППКОП). Питание изделия должно включиться автоматически.

10.4. Особенности взаимодействия с ППКО

10.4.1. DSC

Внимание! Перед конфигурированием УСО и ПКП (ППКОП) обязательно отключайте их друг от друга во избежание выхода из строя одного из них!

При работе с ППКО DSC следует учитывать следующие особенности функционирования и ограничения:

1. УСО поддерживает работу с ППКО, указанными в таблице 1.
2. УСО поддерживает разделение всех шлейфов (зон) ППКО на группы в соответствии с таблицей 1.
3. Для корректной работы УСО необходимо правильно сконфигурировать все его параметры, обеспечивающие работу с ППКО – тип ППКО, пароль для дистанционного управления с ПЦН и пароль «под принуждением» (соответствующие пароли в УСО и ППКО должны совпадать). Дополнительно следует установить номер группы для собственных зон и назначить их номера в ППКО.
4. В настройках ППКО следует:
 - а) Запретить быструю постановку (параметр [015]-4);
 - б) Отключить требование кода для управления выходами PGM с номерами 1...4 (например, параметр [501]-5), установить их тип как «**Command Output**» (например, параметр [009]-1) и назначить им группу 1 (например, параметр [551]-1), если этими выходами необходимо управлять с ПЦН.
5. Для управления выходами ППКО (с номерами 1...4), присвоенными к группе 1, следует отметить нужные номера выходов в конфигурации УСО.
6. Управление выходами ППКО осуществляется переключением состояния выбранного выхода в противоположное (включен <-> выключен). Поскольку состояние выхода ППКОП до его переключения определить невозможно, то любая из команд управления выходами в ПО «Феникс-4» («**Включить выход**» и «**Выключить выход**») действует одинаково – только переключает текущее состояние соответствующего выхода на противоположное. Команда «**Запросить состояние выходов**» корректно работает только для собственных выходов УСО (если их тип установлен как «Управление пользователем или с ПЦН»);
7. Все шлейфы централи считаются охранными до момента возникновения пожарной тревоги. После этого нарушение любого шлейфа считается пожаром по этому шлейфу до ввода кода пользователя с централи.
8. Для управления обходом зон с ПЦН необходимо отключить запрос пароля обхода зон в ППКО (параметр [015]-5).
9. После окончательной настройки ППКО и подключения к УСО, следует обязательно обновить состав модулей ППКО (параметр [902]).

Таблица 4. Поддерживаемые типы событий

Тип события	DSC	Paradox Spectra	Paradox Digiplex
Постановка/снятие пользователями	✓	✓	✓
Автоматическая постановка	✗	✓	✗
Постановка/снятие под принуждением	✓	✓	✗
Неисправность/восстановления аккумулятора	✓	✓	✓

Тип события	DSC	Paradox Spectra	Paradox Digiplex
Неисправность/восстановления основного питания	✓	✓	✓
Неисправность/восстановления сирены	✓	✓	✓
Неисправность/восстановления системы	✓	✓	✓
Неисправность/восстановление зон	✓	✓	✓
Обход зон	✓	✓	✓
Вход/выход в режим установщика	✓	✓	✓
Блокировка пульта	✓	✓	✓
Нажатие тревожных кнопок	✓	✓	✓
Тревога/восстановление зон	✓	✓	✓
Изменения состояние выходов	✓	✓	✗

10.4.2. Paradox

Внимание! Перед конфигурированием УСО и ПКП (ППКОП) обязательно отключайте их друг от друга во избежание выхода из строя одного из них!

При работе с ППКО Paradox следует учитывать следующие особенности функционирования и ограничения:

1. УСО поддерживает работу с ППКО, указанными в таблице 1.
2. УСО поддерживает разделение всех шлейфов (зон) ППКО на группы в соответствии с таблицей 1.
3. После подачи команды с ПЦН «Постановка группы в охрану с присутствием людей», следующую такую же команду можно отправить только после выполнения предыдущей.
4. Управление выходами ППКО производится отдельными командами «Включить выход» и «Выключить выход». В конфигурации ППКО следует установить те же комбинации кнопок для управления выходами, что и в конфигурации УСО.


Например, в конфигурации УСО установлено управление выходом PGM1 – Включение – как **1+2**; Выключение – как **2+3**:

The screenshot shows the configuration interface for exits. The left sidebar lists various system components, with 'Выходы' (Exits) selected. The main window displays the following configuration:

Собственные выходы			
#	Назначенный #	Тип выхода	1 2
PM1	9	0 - Не используется	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
PM2	10	0 - Не используется	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Выходы централи		
#	Включение	Выключение
1	1 + 2	2 + 3
2	не исп.	не исп.
3	не исп.	не исп.
4	не исп.	не исп.
5	не исп.	не исп.

Тогда в конфигурации ППКО следует установить такие же комбинации кнопок:



Допускается выбор одной и той же комбинации кнопок для включения и для выключения выхода ППКО. В этом случае установить событие на ПЦН будет невозможно – используется команда «Переключить состояние выхода».

11. Конфигурирование УСО

Конфигурирование УСО производится посредством ПО «Конфигуратор 11» либо с компьютера (по кабелю microUSB, подключенному к плате УСО), либо удаленно, по каналу GPRS/WiFi.

Кабель конфигурирования подключать к разъему **XS5** на плате УСО (см. рисунок 2).

Для удаленного конфигурирования УСО требуется:

- компьютер с установленным ПО «Phoenix-4» и программой «Конфигуратор 11»;
- включенное УСО с установленным параметром «Разрешить удаленное конфигурирование», уже передававшее события или тесты на ПЦН в текущем сеансе связи ранее.

Подробное описание процесса конфигурирования при помощи ПО и отдельных параметров конфигурации можно найти в документе «Инструкция к программе «Конфигуратор 11». Документ доступен для загрузки на сайте www.p-sec.eu

ПО «Конфигуратор 11» работает только на ПК под управлением операционной системы «MS Windows 7» или выше.

12. Обновление встроенного ПО

Обновление встроенного управляющего ПО производится с целью расширения функционала или исправления возможных ошибок.

УСО поддерживает обновление встроенного управляющего ПО как локально (выполняемое посредством кабеля microUSB, подключаемого к разъему **XS5** на плате УСО – см. рисунок 2), так и удаленно (выполняемое по каналу связи GPRS/WiFi).

Для локального обновления используется программа «Конфигуратор 11». Удаленное обновление производится средствами ПО «Феникс-4» по команде оператора ПЦН.

13. Организация удаленного управления

Удаленное управление с ПЦН осуществляется программными средствами ПО «Феникс-4» (см. справку ПО «Феникс-4»).

14. Техническое обслуживание

Изделие не требует обслуживания.

15. Условия эксплуатации

Изделие допускается эксплуатировать при температуре от -5°C до $+40^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности в диапазоне от 5% до 85%.

16. Хранение

1. Хранение УСО в части воздействия климатических факторов по условиям 2 по ГОСТ 15150. Температура хранения от -50°C до $+40^{\circ}\text{C}$ при относительной влажности воздуха в диапазоне от 5% до 98%.
2. Во время погрузочно-разгрузочных работ и транспортирования, при хранении на складах ящики с УСО не должны подвергаться резким ударам. Способ укладки и крепления ящиков на транспортирующее средство должен исключать их перемещение.
3. Хранить УСО в упаковке предприятия-изготовителя.

17. Транспортирование

1. Транспортирование УСО производить в упаковке предприятия-изготовителя.
2. УСО допускается транспортировать всеми видами закрытых транспортных средств, при условии соблюдения правил перевозки грузов, действующих на каждом виде транспорта.
3. Условия транспортирования УСО в части воздействия механических факторов – группа N2 по ГОСТ 12997.
4. Транспортирование УСО в части воздействия климатических факторов по условиям 5 по ГОСТ 15150. Температура транспортирования от -50°C до $+50^{\circ}\text{C}$ при относительной влажности воздуха в диапазоне от 5% до 98%.

18. Утилизация

Утилизацию изделия производить по правилам утилизации электронных бытовых приборов, установленным законодательством государства, в котором эксплуатируется изделие.

19. Приложение 1. Типы шлейфов

Физический тип собственного шлейфа (линии) (т.е. на какое событие он реагирует) настраивается в программе «Конфигуратор 11». Описание работы с ПО «Конфигуратор 11» изложено в «Инструкции к программе Конфигуратор 11».

Типы собственных шлейфов и события, генерируемые при их нарушении см. в таблице 5.

Таблица 5. Типы охранных шлейфов

Схема подключения	Событие при коротком замыкании	Событие при обрыве
1. Тип шлейфа – «Нормально разомкнутый»		
	тревога	норма
2. Тип шлейфа – «Оконечный резистор, тревога по обрыву»		
	неисправность шлейфа	тревога
3. Тип шлейфа – «Оконечный резистор, тревога по КЗ»		
	тревога	неисправность шлейфа
4. Тип шлейфа – «Оконечный резистор, тревога по обрыву и КЗ»		
	тревога	тревога

20. Приложение 2. Схемы подключения




Рисунок 8. Схема подключения УСО к ППКО DSC




Рисунок 9. Схема подключения УСО к ППКО Paradox

21. Приложение 3. Положение о гарантийном обслуживании

1. Производитель гарантирует отсутствие производственных дефектов и неисправностей Оборудования и несет ответственность по гарантийным обязательствам в соответствии с законодательством Украины.
2. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения устройства у официального дилера.
3. В течение гарантийного срока Производитель обязуется бесплатно устранить дефекты Оборудования путем его ремонта или замены на аналогичное при условии, что дефект возник по вине Производителя. Устройство, предоставляемое для замены, может быть как новым, так и восстановленным, но в любом случае Производитель гарантирует, что его характеристики будут не хуже, чем у заменяемого устройства.
4. Выполнение Производителем гарантийных обязательств по ремонту вышедшего из строя оборудования влечет за собой увеличение гарантийного срока на время ремонта оборудования.
5. Если срок гарантии истекает ранее чем через месяц после ремонта устройства, то на него устанавливается дополнительная гарантия сроком на 30 дней с момента окончания ремонта.
6. Производитель не несет ответственности за совместимость своего Программного Обеспечения с любыми аппаратными или программными средствами, поставляемыми другими производителями, если иное не оговорено в прилагаемой Документации.
7. Ни при каких обстоятельствах Производитель не несет ответственности за любые убытки, включая потерю данных, потерю прибыли и другие случайные, последовательные или косвенные убытки, возникшие вследствие некорректных действий по установке, сопровождению, эксплуатации либо связанных с производительностью, выходом из строя или временной неработоспособностью Оборудования.
8. Производитель не несет ответственности по гарантии в случае, если произведенные им тестирование и/или анализ показали, что заявленный дефект в изделии отсутствует, либо он возник вследствие нарушения правил установки или условий эксплуатации, а также любых действий, связанных с попытками добиться от устройства выполнения функций, не заявленных Производителем.
9. Условия гарантии не предусматривают чистку и профилактику оборудования силами и за счет Производителя.
10. Производитель не несет ответственности за дефекты и неисправности Оборудования, возникшие в результате:
 - несоблюдения правил транспортировки и условий хранения, технических требований по размещению и эксплуатации;
 - неправильных действий, использования Оборудования не по назначению, несоблюдения инструкций по эксплуатации;
 - механических воздействий;
 - действия обстоятельств непреодолимой силы (таких как пожар, наводнение, землетрясение и др.)

ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ:

- на контрафактные изделия, приобретенные под маркой Производителя;
- на неисправности, возникшие в результате воздействия окружающей среды (дождь, снег, град, гроза и т.п.), наступления форс-мажорных обстоятельств (пожар, наводнение, землетрясение и др.) или влияния случайных внешних факторов (броски напряжения в электрической сети и пр.);
- на неисправности, вызванные нарушением правил транспортировки, хранения, эксплуатации или неправильной установкой;
- на неисправности, вызванные ремонтом или модификацией Оборудования лицами, не уполномоченными на это Производителем;
- на повреждения, вызванные попаданием внутрь Оборудования посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых и т.д.;
- на Оборудование, имеющее внешние дефекты (явные механические повреждения, трещины, сколы на корпусе и внутри устройства, сломанные антенны и контакты разъемов).



Предприятие-изготовитель:
ООО «Охрана и безопасность»
Украина, 61002, г. Харьков, ул. Садовая, 10/12.
Тел.: +38(057) 714 91 33, +38(098) 187 27 97
Факс: +38(057) 714 39 64
mail: Support@p-sec.eu
<http://www.p-sec.eu>